

AY	KONTROL TARİHİ	KONTROL EDİLEN		KONTROL EDEN İMZA
		YANGIN DOLABI	YANGIN SÖNDÜRÜCÜ	
OCAK	...../01/20.....			
ŞUBAT	...../02/20.....			
MART	...../03/20.....			
NİSAN	...../04/20.....			
MAYIS	...../05/20.....			
HAZİRAN	...../06/20.....			
TEMMUZ	...../07/20.....			
AĞUSTOS	...../08/20.....			
EYLÜL	...../09/20.....			
EKİM	...../10/20.....			
KASIM	...../11/20.....			
ARALIK	...../12/20.....			

## KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER

### YANGIN SÖNDÜRÜCÜ

1.Yangın söndürücü (Y.S.) cihazların yerinde bulunup bulunmadığı

2.Y.S. Cihazlarının manometresi (göstergesi) 17-18 Bar ve ibrenin yeşil bölgede, mührünün sağlam olduğundan emin olun

3. Manometre ibresi düşük ise mühür koparılmışsa yetkiliye haber verin.

4.Y.S. Cihazının hortumunda herhangi bir hasar olmamalı

5.Y.S. Cihazının gövdesinde herhangi bir hasar olmamalı

6.Y.S. Cihazların önlerine, üstlerine ve yanlarına malzeme konulmaması için önlem alınmalı. Çalışanları uyarılmalı.

7.Kullanılmış yangın söndürücüleri yedekleyip boş söndürücüleri teknik serviste gönderin.

### YANGIN DOLAPLARI

1.Yangın dolabı kapağı kolay açılıyor mu?

2. Yangın dolabındaki su hortum (hortum makarası ) rahat açılıyor mu?

3.Yangın dolabındaki su hortumunda hasar var mı?

4.Yangın dolabındaki su vanaları kolay açılıyor mu ve su geliyor mu?

5. Yangın dolaplarının önlerine, üstlerine ve yanlarına malzeme konulmaması için önlem alınmalı. Çalışanları uyarılmalı.